

Informació legal

Decret 363/2004, de 24 de agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrònic de baixa tensió.

Contracte de manteniment

9.1 Els titulars d'instal·lacions elèctriques subjectes a inspeccions periòdiques contractaran el seu manteniment amb una empresa instal·ladora de la categoria que correspongui degudament inscrita, i hauran de disposar d'un llibre de manteniment que contindrà com a mínim el registre i el resultat de les revisions i inspeccions corresponents.

L'empresa instal·ladora efectuarà una revisió de la instal·lació a la signatura del contracte i estendrà un dictamen de reconeixement signat per persona dotada de carnet individual identificatiu d'instal·lador autoritzat de l'empresa, assenyalant-hi la conformitat de la instal·lació amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió que li sigui d'aplicació i les seves ITC corresponents, o bé les modificacions que cal fer quan al seu criteri, no ofereixin les degudes garanties de seguretat.

Les successives revisions i emissió del dictamen de reconeixement es faran, com a mínim, anualment.

Webs d'interès:

- <http://www.derecho.com/legislacion/boe/116655>
- http://www.gencat.cat/economia/ambits/energia_mines/index.html

3.2 Les instal·lacions receptores elèctriques noves amb projecte s'agrupen segons el tipus d'instal·lació, el local on s'instal·len, la tensió i la potència. Aquest son alguns exemples:

- Les d'edificis destinats principalment a habitatges, locals comercials i oficines, que no tinguin la consideració de locals de pública concurrència, en edificació vertical u horitzontal, i una $P > 100$ kW per caixa general de protecció. (*Grup e*)
- Les corresponents a habitatges unifamiliars, i una $P > 50$ kW. (*Grup f*)
- Les de garatges que requereixin ventilació forçada; qualsevol que sigui la seva ocupació. (*Grup g*)
- Les de garatges amb ventilació natural, amb més de 5 places d'estacionament. (*Grup h*)
- Les corresponents a locals de pública concurrència; sense límit de potència. (*Grup i*)
- Les corresponents a locals amb risc d'incendi o explosió, exceptuant els garatges; sense límit de potència. (*Grup l*)
- Les corresponents a piscines i fonts, i una $P > 5$ kW. (*Grup n*)